



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 7  
622002, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 80а

тел.: 377-69-44; факс: 377-69-14  
тел.: 45-65-57; факс: 45-64-84

г. Нижний Тагил  
(место составления акта)

«06» декабря 2013 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
**№ Св-1624**

По адресу/адресам: 622016, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Волгульская, 42  
(место проведения проверки)

На основании: приказа руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № Св-1624 от 23.09.13 г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» (МБОУ ДОД «ДШИ №1»).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
«04» декабря 2013 г. с \_\_\_ час \_\_\_ мин. до «06» декабря 2013 г. \_\_\_ час \_\_\_ мин. Продолжительность 3 рабочих дня

с \_\_\_ г. с \_\_\_ час \_\_\_ мин. до «\_\_\_» \_\_\_ г. с \_\_\_ час \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор А.В. Ломакова, Копия от 15.02.14  
(фамилия, инициалы, подпись, дата приема)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку: Бевлюк Александр Иванович, государственный инспектор Нижнетагильского территориального отдела,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения в участие в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность экспертов (или иное наименование экспертов) организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и номером(ами) органа аккредитации, выданного свидетельству)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ДОД «ДШИ №1» Алена Вазерьевна Ломикова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального, предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствующий при проведении мероприятий по проверке)

Проведена проверка МБОУ ДОД «ДШИ №1» расположенного в зданиях и помещениях по адресам: 622016, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, дом № 42; г. Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, дом № 11 по вопросам: соблюдения юридическим лицом в процессе эксплуатации нежилых зданий и помещений требований энергетической эффективности; требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; проверка соблюдения требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; проверка соблюдения требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

#### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

МБОУ ДОД «ДШИ №1» зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС №16 по Свердловской области 09 октября 1997 года с присвоением ИНН 6668017660, за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1026601377373 от 21 мая 2013 года.

Учреждение осуществляет основной вид деятельности – дополнительное образование детей, а именно реализацию образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в области начального музыкального образования, изобразительного искусства, общего эстетического образования.

Электроснабжение электроприемников МБОУ ДОД «ДШИ №1» осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ ЗАО «Тагилэнерго» согласно актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон №б/н от 18 января 2002 года, акта №253-021-10 от 02 сентября 2010 года.

Договор на электроснабжение заключен с Нижнетагильским филиалом ОАО «Роскоммунэнерго» № Т-00094 от 05 февраля 2013 года.

Теплоснабжение и поставка горячей воды осуществляется от сетей МУП «Тагилэнерго» в соответствии с договором № 2967 от 01 января 2013 года.

Холодное водоснабжение осуществляется от сетей ООО «Водоканал-ИТ» по договору № 2686 от 01 марта 2013 года.

МБОУ ДОД «ДШИ №1» оснащена приборами учета используемых энергетических ресурсов. Перечень приборов учета потребленных энергетических ресурсов утвержден директором МБОУ ДОД «ДШИ №1» 2013 года.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013-2015 г.г. утверждена приказом №39 директором МБОУ ДОД «ДШИ №1» 15 апреля 2013 года.

Обязательное энергетическое обследование проведено персоналом ООО «МАЖТРО КАПИТАЛ» г. Майкоп в декабре 2011 года в соответствии с Муниципальным контрактом №79 от 30 сентября 2011 года. ООО «МАЖТРО КАПИТАЛ» имеет свидетельство о членстве в СРО № 0027-2011-0105061843-Э-105 от 19 августа 2011 года. Свидетельство выдано на основании решения СРО в области энергетического обследования ИП содействия повышению энергоэффективности «Единое объединение энергоаудиторов», рег. №СРО-Э-105.

Представлена копия энергетического паспорта № 270110 от декабря 2011 года.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### **Прилагаемые к акту документы:**

1. Копия приказа о проведении плановой выездной проверки от 23.09.2013 г. № Св-1624.
2. Копия уведомления о проведении проверки № Св-1624 от 23.09.13 г.;
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица ОГРН 1026601377373 от 21 мая 2013 года.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 1408 от 21.05.2013 г.;
5. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту его нахождения ИНН 6668017660 от 09.10.1997г.;
6. Перечень приборов учета энергоресурсов;
7. Устав МБОУ ДОД «ДШИ №1» утвержденный 30.09.2011 г.;
8. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. Рег. № 270110 от декабря 2011 года;
9. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2015 г.г. утвержденная директором МБОУ ДОД «ДШИ №39 от 15.04.2013 г.;
10. Копия свидетельства о членстве в СРО № 0027-2011-0105061843-Э-105 от 19 августа 2011 года;

11. Приказ №35 от 15.02.2013 г. о приеме на работу Ломакову А.В. директором МБОУ ДОД «ДШИ №1».

Подпись лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор  
Нижегородского территориального отдела

Уральское управление Роструднадзора  
Нижегородский территориальный отдел  
Государственный инспектор  
Безлюк Александр Иванович

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Ломакова Алёна Валерьевна директор МБОУ ДОД «ДШИ №1»  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» октября 2013 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица, проводившего проверку)