

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил
Ул. Октябрьской революции, 27 «Б», т.: 8(343) 42-28-04, 42-28-08, ogrp-
nt@mail.ru

АКТ № 67-63
обследования

25 февраля 2013 года
16 часов 30 минут.

г. Нижний Тагил

Главный специалист отделения ОНД г. Нижний Тагил Сергеева Татьяна Викторовна
в период с 11-00 до 13-00 час., с 15-00 до 18-00 час. 21 февраля 2013 г., 11-00 до 16-30 час. 25
февраля 2013 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств №1» (МБОУ ДОД «ДШИ №1»)**

расположенного по адресу: 622016 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 42,
филиал ул. Н. Черепанова, 11.

Обследование проводилось совместно с заместителем директора по АХЧ МБОУ ДОД «ДШИ
№1» Авраменко Людмилой Валентиновной,

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание МБОУ ДОД «ДШИ №1» по адресу ул. Вогульская, 42 двухэтажное, третьей степени
огнестойкости, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Класс функцио-
нальной пожарной опасности здания - Ф 4.1. Высота здания 6,65 м, общая площадь 806,8 кв. м.
В здании с каждого этажа имеется два эвакуационных выхода. Здание защищено автоматиче-
ской пожарной сигнализацией, оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре 3-го типа. Заключен договор № 3 от 10 января 2013 г. на техническое об-
служивание установок АПС и СОУЭ с организацией ЗАО МНФ «Рубеж». Помещения обеспе-
чены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами ос-
нащения. Учет огнетушителей ведется в специальном журнале. С сотрудниками учреждения
проведен противопожарный инструктаж. Ответственным за пожарную безопасность пройдено
обучение по пожарно-техническому минимуму.

Помещения филиала МБОУ ДОД «ДШИ №1» по адресу: Н. Черепанова, 11 расположены
в цокольном этаже жилого дома второй степени огнестойкости, отопление центральное водя-
ное, освещение электрическое. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 4.1.
Общая площадь 477,2 кв.м. Помещения филиала обеспечено двумя эвакуационными выходами
непосредственно наружу. Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией,
оборудована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. За-
ключен договор № 3 от 10 января 2013 г. на техническое обслуживание установок АПС и СО-
УЭ с организацией ЗАО МНФ «Рубеж». Помещения обеспечены первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами оснащения. Учет огнетушителей ве-
дется в специальном журнале. С сотрудниками учреждения проведен противопожарный инст-
руктаж. Ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-
техническому минимуму.

2) в ходе изучения документов установлено:

14.02.2011 года инспектором ОНД ОНД г.Н.Тагил старшим лейтенантом внутренней
службы Скородской Т.Е. проведена внеплановая проверка с целью контроля исполнения
предписания №61/26/26 от 15.02.2010 г. (срок исполнения 01.02.2011 г.). В результате провер-
ки не выполненными остались пункты 2,4,5 предписания №61/26/26 от 15.02.2010 г. Руково-
дством МБОУ ДОД «ДШИ №1» предоставлено письмо №22 от 30.01.2013 года, что п.2,4,5
предписания №61/26/26 от 15.02.2010 г выполнены за счет субсидий местного бюджета.

3) В ходе проведенного обследования объекта защиты МБОУ Дод «Детская школа искусств №1» по адресам : ул.Вогульская,42 и ул.Н.Черепанова,11 (филиал) 25.02.2013 г. нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБОУ ДОД «ДШИ №1» Ломакова А.В.

«25» 02 2013 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копия получена:

Директор МБОУ ДОД «ДШИ №1» Ломакова А.В.

«25» 02 2013 г.



Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«25» февраля 2013 г.

Обследование проводит:

Главный специалист отделения ОНД г.Н.Тагил Сергеева Т.В.

«25» февраля 2013 г.

