

Акт
о проведении внеплановой проверки по контролю за выполнением требований антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности города Нижний Тагил

«13» апреля 2024 года
г. Н.Тагил, ул. Вогульская, 42
(место составления акта)

На основании: Приказа управления культуры от 18.04.2024г. № 88 «О проведении внеплановых проверок учреждений дополнительного образования», управлением культуры Администрации города Нижний Тагил 31.03.2022 года была проведена внеплановая проверка в форме документарного контроля и выездного обследования объекта (территории) по контролю за обеспечением антитеррористической защищенности объекта (территории) МБУ ДО «ДШИ №1», расположенного по адресу: ул. Вогульская, 42 и выполнением требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Место проведения проверки: МБУ ДО «ДШИ № 1».

Дата проведения проверки: 13.04.2024

Должностные лица, проводившие проверку: Начальника управления культуры С.В. Юрчишина, главный специалист управления культуры Н.Б. Фадькина, главный специалист управления культуры Ю.И. Коверда

присутствующие при проведении проверки со стороны правообладателя объекта (территории):

(Ф.И.О., должность, в случае присутствия уполномоченного представителя указания на реквизита уполномоченного документа)

Руководителям (правообладателям) объекта (территории) в период проведения проверки являлся _____

(Ф.И.О., должность)

Предмет проводимой проверки: проверка эффективности пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования, а также обеспечения охраны и оснащения инженерно-техническими средствами.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Вопросы проверки:

1. Система видеонаблюдения: Установлена в 2017 году (две камеры уличных на центральном входе и за зданием и три внутренние). Рабочее состояние видеонаблюдения и проверка контролируется собственными силами учреждения.

2. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ): СОУЭ смонтирована «ОКО» в 2015 году. Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2021 г. Состав СОУЭ: базовое оборудование «ОКО -3-А-01», ПКП 1А-1 «Дозор- Лео» прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ручной извещатель - 7 шт., дымовой извещатель - 50 шт. речевой извещатель - 48 шт. СОУЭ охватывает 100% всей площади здания, технически исправна. Управление СОУЭ осуществляется – с выводом сигнала на пульт управления пожарной части №9 МЧС РФ. ТО системы «ОКО» осуществляется ООО «Экспертный центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «Профи». ТО АПС осуществляется ООО «Хорт».

(когда смонтирована, кто осуществляет техническое обслуживание)


3. Система освещения: на территории объекта перед центральным фасадом установлены 2 лампы освещения и три светильника над центральным входом и запасными выходами.
4. Система экстренного вызова полиции: Система тревожной сигнализации - базовое оборудование «Приток», СКАТ 1200А, на объекте установлена одна тревожная кнопка с выводом на ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», сигнал поступает в режиме онлайн (посредством симкарты и связи интернет, договор №595 от 01.01.2024г.). Место нахождения кнопки вызова - в гардеробе на вахте под столешницей стола. Обслуживание ТСО осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии, договор №6741N00595/то от 01.01.2024г.
5. Система охранной сигнализации: здание и помещения не сдаются под охрану.
6. Система оповещения о пожаре (СООП): охватывает 100 % всей площади здания. Автоматическая пожарная сигнализация установлена 2021г. Состав СОУЭ: базовое оборудование «ОКО -3-А-01», ПКП 1А-1 «Дозор- Лео» прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ручной извещатель - 7 шт., дымовой извещатель - 50 шт, речевой извещатель -48 шт. СОУЭ охватывает 100% всей площади здания, технически исправна. Управление СОУЭ осуществляется – с выводом сигнала на пульт управления пожарной части №9 МЧС РФ Техническое обслуживание СООП осуществляет ООО «Хорт», договор № 2/24 от 01.01.2024г.
7. Система пожарной сигнализации (ПС): охватывает 100 % всей площади здания. Автоматическая пожарная сигнализация установлена 2021г. Состав СОУЭ: базовое оборудование «ОКО -3-А-01», ПКП 1А-1 «Дозор- Лео» прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ручной извещатель - 7 шт., дымовой извещатель - 50 шт, речевой извещатель -48 шт. СОУЭ охватывает 100% всей площади здания, технически исправна. Управление СОУЭ осуществляется – с выводом сигнала на пульт управления пожарной части №9 МЧС РФ Техническое обслуживание СООП осуществляет ООО «Хорт», договор № 2/24 от 01.01.2024г.
8. Средства телефонной связи: имеется городская телефонная связь – четыре номера (точки), которые установлены в кабинете директора, заместителя директора по ХЧ, заместителя директора по учебной части, на вахте. Услуги предоставляет: ПАО «Ростелеком», договор № 566002333711 от 01.01.2024г.
9. Ограждение объекта: не требуется
10. Физическая охрана: на время проведения занятий и массовых мероприятий для охраны порядка привлекаются сотрудники ООО «ЧОП «САПСАН», договор № 01-105/2024 от 01.01.2024г. В нерабочее время охрана осуществляется сторожем или гардеробищиком, согласно графика работы сотрудников учреждения в количестве 1 человек.
11. Наличие тревожной кнопки: Система тревожной сигнализации - базовое оборудование «Приток», СКАТ 1200А, на объекте установлена одна тревожная кнопка с выводом на ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», сигнал поступает в режиме онлайн (посредством симкарты и связи интернет, договор №595 от 01.01.2024г.). Место нахождения кнопки вызова - в гардеробе на вахте под столешницей стола. Обслуживание ТСО осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии, договор №6741N00595/то от 01.01.2024г.
12. Осуществление пропускного режима: Инструкция «По обеспечению охраны осуществляемой ЧОП «Сапсан» на объекте МБУ ДО «ДШИ №1» (осуществляется в рабочие дни

с 08.00 часов до 20.00 часов и на время массовых мероприятий.) Система контроля – нет, доступ обеспечивается, организован на центральном входе сотрудником охранного предприятия (физической охраной) ведётся журнал учёта посетителей.

13. Лицо, ответственное за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: заместитель директора по ХЧ.

Выводы и предложения о применении мер в целях устранения выявленных нарушений требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов (территорий): В ходе проведенной проверки самодельные взрывные устройства, взрывоопасные и другие подозрительные предметы не обнаружены. Руководители и персонал готовы к действиям при возникновении угрозы террористического акта, в том числе при совершении вооруженного нападения. Инженерно – технические средства антитеррористической безопасности _____

Начальник управления культуры _____

 С.В. Юрчишина

Главный специалист _____

 Ю.И. Коверда

Главный специалист _____

 Н.Б. Фадькина

С _____ актом _____ проверки _____ ознакомлен(а)
Директор МБУДО «ДШИ №1» Алексей Александрович
(правообладатель объекта (территории), его уполномоченный представитель)

Копия акта проверки со всеми приложениями (за исключением документов, полученных от проверяемого правообладателя объекта (территории)) получил(а): _____ 20__ года _____

(правообладатель объекта (территории), его уполномоченный представитель (Ф.И.О., должность, реквизиты уполномочивающего документа, подпись, дата))